



AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKENDE CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com
 Safety, quality and environmental services

ORIGINEEL

Contract beheerd door: **Zetel VLAANDEREN**
Bollebergen 2A Bus 12 / B-9052 Gent Zwijnaarde
Tel.: +32(0)9 244.77.11 - Fax: +32(0)9 244.77.15 - E-Mail : gent@vincotte.be
Contactpersoon: TOM CAUWELIER, Druk

• Onze gegevens
Verslag nr.: GEN/35/P02305C631/00/NL/000

Contractref.: /000000

• Uw gegevens
Ref:

• Interventiegegevens
Plaats: Peace Village Mesen - Nieuwkerkestraat 9a - 8957 Mesen
Datum: 08/05/2014
Uitgevoerd door: DE BRUYNE WIM / 1105

Peace Village Mesen
Nieuwkerkestraat 9a
8957 Mesen
België

VERSLAG VAN PERIODIEK ONDERZOEK VAN EEN GASINSTALLATIE

KENMERKEN

Soort gas: Aardgas
Werkdruk: 100 mbar
Teller: - Nr.: 75046265 - Stand: 260297 - Klasse: G65
Installatie: *Hotel*

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Code van goede praktijk

DETAIL VAN DE CONTROLE: zie volgende pagina

BESLUIT

De dichtheidsproef van de ganse installatie gaf voldoening.
De installatie werd conform bevonden met de basisdocumenten van het onderzoek.

Datum van afdruk: 04/09/2014
Aantal blz.: 2
Bijlage(n):
Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal



DETAIL VAN DE CONTROLE

Dichtheidsproef bij een druk van 100 mbar

- op de gehele installatie stroomafwaarts van de teller of 1^e ontspanner (LPG, medische gassen)
- met manometer

Plan van de installatie beschikbaar.

Aansluiting voor een meettoestel voorzien.

Checklist AVB: 35060016

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE

Aanwezige verbruikstoestellen:

- Stooklokaal: 3 x CV ketel Vaillant type C13 / 65kW
- Conciërgewoning: 1 x CV ketel Vaillant type C13 / 35kW
- Verblijven: 8 x CV ketel Vaillant type C33 / 35kW
- Keuken:

- 1 x Friteuse type A GICO
- 1 x Fornuis type A GICO 23kW
- 1 x Grill type A GICO 7,3kW
- 2 x Kookpot type A GICO 22kW
- 1 x Kookpot type A GICO 24kW
- 1 x Fornuis type A GICO 25kW
- 1 x Steamer type A GICO

Leidingen:

PE-buis diam. 110 ondergronds buiten.

Staal gelaste en geschroefde buis diam. 4" / 2 1/2" / 2" / 1" / 3/4"

Zie schema in dossier 2002bo37 ter plaatse aanwezig.

OPMERKINGEN

Geen

BUITEN HET KADER VAN HET ONDERZOEK, melden wij u dat:

- Stooklokaal: bediening aan ingang lokaal die energie toevoer naar ketel onderbreekt nog te plaatsen.
- Verblijven: magneetventielen in hoekkast zijn te voorzien van omkasting met RT-waarde 1u00' (ventielen hebben geen RHT-waarde).